



Starostwo Powiatowe w Grajewie

ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo

POWIAT GRAJEWSKI

ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

WI. 042.1.2019

Grajewo, dnia 05.07.2019 r.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego.

Powiat Grajewski, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „**Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony-1 obiekt**”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019, informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie „Budowy Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt” w zakresie rzeczowym budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt w Grajewie, wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie ogrodzenia panelowego stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo? Wysokość 1,03 m, panel o szerokości 2,50 m + 2 x furtka o wymiarach 100 x 200 cm?

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, iż akceptuje wykonanie ogrodzenia panelowego stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo; wysokość 1,03 m, panel o szerokości 2,50 m + 2 x furtka o wymiarach 100 x 200 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż proponowane ogrodzenie musi spełniać warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), tj. powinno być bezpieczne dla ludzi i zwierząt, a umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

Sporządziła: Małgorzata Cybula, 05.07.2019 r.

WICESTAROSTA


Tomasz Cebeliński

